

PROEFVERSLAG

FIRMA:	Aliplast N.V. Waaslandlaan 15 B - 9160 Lokeren	TECHNICUS:	Van Lokeren Joost
		DATUM:	18-12-98
		BESTAND:	pivo.PAR

KENMERKEN VENSTER

TYPE	VL. (WENTELRAAM)
BUITENAFMETINGEN	L: 2,000 m x H: 2,000 m = S: 4,000 m ²
AFMETINGEN OPENGAANDE DELEN	L: 1,920 m x H: 1,920 m = S: 3,686 m ²
TYPE PROFIL	VL.
SLAGLENGTE	7.7
TYPE DICHTING	ACVL 031 + ACVL 032

ELEMENTEN

KADER	VL 010
VLEUGEL	VL 031
MAKELAAR	VL 045
DICHTING	ACVL 031 + 032
VERSTERKING	Geen
BESLAG	ACVL 092
DORPEL	Geen
AANSLAG	
GLASLATTEN	VL 62
WATERNEUS	VL 72
DIVERSE	Geen
AANTAL SLUITPUNTEN	8
AANTAL DRAAIPUNTEN	2

BEGLAZING

TYPE GLAS	Dubbel
DIKTE (GLAS/LUCHT/GLAS)	6/12/6

KLASSEMENT

GEVRAAGDE KLASSE	PA3	PE3	PV2
PROEFRESULTAAT	PA3	PEE	PV2

ALGEMENE OPMERKINGEN

LUCHTDOORLATENDHEID OVERDRUK

Druk (Pa)	Diaphr K	Delta P	m³/hm	m³/hm²
50	2	194	0,470	0,982
100	2	512	0,764	1,596
150	2	940	1,035	2,162
200	2	1369	1,249	2,610
300	2	2484	1,683	3,515
400	3	91	2,193	4,580
500	3	127	2,591	5,411
600	3	159	2,899	6,054
500	3	131	2,631	5,495
400	3	95	2,240	4,680
300	3	56	1,720	3,593
200	3	32	1,300	2,716
150	2	960	1,046	2,185
100	2	540	0,785	1,639
50	2	214	0,494	1,032


Koefficienten van de debietmeter:

K1 = 0,05

K2 = 0,26

K3 = 1,77

K4 = 12,02



LUCHTDOORLATENDHEID ONDERDRUK

Druk (Pa)	Diaphr K	Delta P	m³/hm	m³/hm²
50	2	151	0,415	0,867
100	2	437	0,706	1,474
150	2	778	0,942	1,967
200	2	1131	1,136	2,372
300	2	1746	1,411	2,947
400	2	2373	1,645	3,436
500	3	79	2,043	4,268
600	3	107	2,378	4,967
500	3	83	2,094	4,374
400	3	63	1,825	3,811
300	3	44	1,525	3,185
200	3	24	1,126	2,352
150	2	778	0,942	1,967
100	2	437	0,706	1,474
50	2	171	0,442	0,922


Koefficienten van de debietmeter:

K1 = 0,05

K2 = 0,26

K3 = 1,77

K4 = 12,02



WATERDICHTHEID

Druk (Pa)	Tijd (min)	Infiltraties
0	15	GEEN
50	5	GEEN
100	5	GEEN
150	5	GEEN
200	5	GEEN
300	5	GEEN
400	5	GEEN
500	5	GEEN
600	5	

DEBIET: 480,00 L/H

VEILIGHEIDSPROEF

KLASSE	Pa	OPMERKINGEN
PV1	1000	
PV1B	1500	
PV2	2000	GEEN
PV3	3000	

KLASSEMENT


METINGEN	PV1	PV1B	PV2	PV3
f1 lengte: mm	1/300 me onder 600 Pa	1/300 me onder 750 Pa	1/300 me onder 1000 Pa	1/300 me onder 1750 Pa
Toegelaten vervorming Gemeten vervorming	,0 mm mm	,0 mm mm	,0 mm mm	,0 mm mm
f2 lengte: mm	1/300 me onder 600 Pa	1/300 me onder 750 Pa	1/300 me onder 1000 Pa	1/300 me onder 1750 Pa
Toegelaten vervorming Gemeten vervorming	,0 mm mm	,0 mm mm	,0 mm mm	,0 mm mm

WEERSTAND TEGEN WIND

Druk (Pa)	f1 (mm)	f2 (mm)
-----------	---------	---------

Lengte f1: mm

Lengte f2: mm



KONTROLE LUCHTDOORLATENDHEID

Druk (Pa)	Diafr K	Delta P	m³/hm	m³/hm²	+/- %
50	2	151	0,415	0,867	0,000
100	2	421	0,693	1,447	-1,848
150	2	778	0,942	1,967	0,000
200	2	1127	1,134	2,368	-0,177
300	2	1742	1,409	2,944	-0,115
400	2	2381	1,648	3,442	0,168
500	3	87	2,144	4,478	4,941
600	3	107	2,378	4,967	0,000
500	3	79	2,043	4,268	-2,439
400	3	56	1,720	3,593	-5,719
300	3	40	1,454	3,037	-4,654
200	3	24	1,126	2,352	0,000
150	2	782	0,944	1,972	0,257
100	2	433	0,703	1,468	-0,459
50	2	167	0,436	0,911	-1,177

WERKHUISFICHE

Lot 3178

03/06/1997


Pag. 1

Werf Nr: 2164 O. ref : DW/06/03/97 "PIVOT - Testraam"
 Uw ref : Tel. Michel 3/6/97 "Ral. 9010/24mm"
 Raam Nr: 1 Indic. : PIVOT.RAAM Aantal ramen : 1
 Klant Nr: 29 Naam : ALIPLAST Intern gebruik
 Model Nr: 3 VL18 - Buiten kader VL18
 Breedte : 2000.0 Dekor : 9010 - 9010 Wit
 Hoogte : 2000.0 Samens.: Tuimelraam

1 ste VAK : 1

LAATSTE VAK : 4

2000



2000

Hout
 300 x 22 mm

Pref op 08/06
 acc op

00. Schroeven
 01. Schroeven
 01. Met blokkering

01. Schroeven
 01. Handgreep centrale sluiting
 01. Standaard

Lijst van de opgespoorde fouten : 2164 1 1

CF0015 : kleinhoutlijst bestaat niet ! 5001

Referen. /Dek	Beschrijving	Aantal	Afmeting
24 mm	ATEL Dubb.beglazing 6/12/6.....	1	1692.0 X 1692.0
Buiten kader + vleugel met aanslag WERKHUIS			
VL18	9010 Kozijnprofiel 65mm.....	2	/----\ 2000.0
VL18	9010 Kozijnprofiel 65mm.....	2	/----\ 2000.0
Stijl	WERKHUIS		1857
VL31	9010 Grote tussenregel.....	2	/----\ 1858.0
VL31	9010 Grote tussenregel.....	2	/----\ 1858.0
			1857,5

vleugelmaat! H - 1mm.
 Be - 0,5mm.
 prof met tulparaal

WERKHUISFICHE

Lot 3178

03/06/1997

Pag. 2

Werf	Nr: 2164	O. ref : DW/06/03/97"PIVOT - Testraam"
		Uw ref : Tel.Michel 3/6/97"Ral.9010/24mm"
Raam	Nr: 1	Indic. : PIVOT.RAAM Aantal ramen : 1
Klant	Nr: 29	Naam : ALIPLAST Intern gebruik
Model	Nr: 3	VL18 - Buitenkader VL18

Profielen (bijkomende) Werkhuis WERKHUIS

VL45	9010	Omkeerprofiel wentelraam.....	1	/----\	1925.0
VL45	9010	Omkeerprofiel wentelraam.....	1	?----?	1925.0
VL45	9010	Omkeerprofiel wentelraam.....	4	?----?	963.0
VL60	AN	Sluitlat.....	2	----	797.0
VL60	AN	Sluitlat.....	2	----	745.0
VL60	AN	Sluitlat.....	1	----	798.0
VL60	AN	Sluitlat.....	1	----	931.0
VL72	9010	Waterslag.....	1	----	1850.0

Glaslatten WERKHUIS

VL62	9010	Glaslat 16mm.....	2	----	1706.0
VL??	9010	Glaslat 16mm.....	2	----	1662.0

Beslag (Werkhuis) WERKHUIS

ACVL013	----	Schroefhoek voor VL11/VL31/22/23.....	4		
ACVL019	----	Schroefhoek voor VL45.....	4		
ACVL020	----	Verstekhoekje inox visoline.....	12		
ACVL091	9010	Draaidoos 180° + blok.....	2		
ACVL092	----	Set sluitwerk voor wentelraam.....	1		
ACVL093	9010	Handgreep C.S.....	1		
ACVL311	----	Schroefhoek voor VL18/VL19/36/130.....	4		

Toebehoren (Werkhuis) WERKHUIS

ACVG45	----	Afdekkapje.....	2		
ACVL057	----	Glassteun.....	8		
ACVL059	----	Eindkapjes voor VL72 (2 stuks).....	2		
ACVL061	----	Blindklinknagel voor VL72.....	7		

Rubber WERKHUIS

ACVG31	----	Beglazingrubber buiten.....	1	M	6.7
ACVL34	----	Beglazingrubber 5 mm.....	1	M	6.7
ACVL031	----	Aanslagdichting binnendraaiend.....	1	M	7.7
ACVL032	----	Aanslagdichting buitendraaiend.....	1	M	14.9
ACVL231	----	Hoek voor aanslagdichting.....	4		